



СейсмоБезопасность
СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

**Система добровольной сертификации
в области сейсмостойкости, виброустойчивости, вибропрочности,
стойкости к климатическим воздействующим факторам**

119311, г.Москва, ул. Крупской, д.8, корп. 3

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Серия 001 № 73

Выдан

ООО «Торговый Дом АДЛ»

Адрес: 107076, Российская Федерация, город Москва, улица Стромынка, дом 21, корпус 2.

Фактический адрес: 140483, Российская Федерация, Московская область, Коломенский район, поселок Радужный, дом 45.

Телефон: +74966192616, e-mail: info@adl.ru.

(наименование организации, получившей сертификат)

Настоящий сертификат удостоверяет, что продукция

Установки насосные торговой марки «ГРАНФЛОУ» для систем водяного пожаротушения, типов: УНВп, УНВпж, УНВпс, УНВпкс, выпускаемые по ТУ 4854-036-81673229-2010.

Установки насосные водоснабжающие торговой марки «ГРАНФЛОУ», типов: УНВ, УНВс, УНВэ, УНВэс, УНВо, УНВос, УНВк, УНВкс, выпускаемые по ТУ 3631-003-81673229-2007.

Код ТН ВЭД 8413708100

(наименование продукции)

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ГОСТ

(наименование нормативного документа)

ГОСТ 17516.1-90, ГОСТ 30546.1-98, ГОСТ 30546.2-98, ГОСТ 30546.3-98 (исполнение сейсмостойкости (9) баллов по шкале MSK-64)

НА ОСНОВАНИИ

(наименование протокола испытаний, актов проверок)

Протокола испытания № 040-03-20/15-ЦТ от 18.03.2020 года, выданного испытательной лабораторией «Научно-исследовательский испытательный центр «Циркон-тест», аттестат аккредитации № РОСС RU.31297.04ЖТУ0.002 от 08.11.2019 года

Орган по сертификации: Общество с ограниченной ответственностью «Центр сертификации «ВЕЛЕС»

Фактический адрес: 195009, г. Санкт-Петербург, ул. Академика Лебедева, д. 12, корп. 2, лит. А, эт. 2, комн. 26

Регистрационный номер:

СБ.ОС.011

Дата регистрации:

16.04.2020

Срок действия сертификата:

15.04.2023

Руководитель органа
по сертификации



Экхарт К.А
(ФИО)

(подпись)

Санкт-Петербург